



检测报告

TEST REPORT



160110111360

报告编号

160110111360

REPORT NO.

产品名称

室内空气测试

NAME OF SAMPLE

委托单位

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

CUSTOMER

受检单位

/

INSPECTED ENTITY

检测类别

委托检测

TEST CATEGORY

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

浙江方圆检测集团股份有限公司
ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 Product	室内空气测试	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/	商 标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户)名称 Name of Client	浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)	受检单位 Inspected Entity	/
地址 Address	浙江省海宁市海洲东路718号	生产单位 Manufacturer	/
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	59点
送样者 Sample(s) Deliverer	/	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2016年09月08日
检测依据 Test Requirements	GB 50325-2010 (2013年版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》		
检测项目 Test Item(s)	苯、甲醛、TVOC		
样品描述、状态 Description and Condition of Samples(s)	密封完好		
检测日期 Test Date	2016年09月08日 至 2016年09月14日	检测地点 Test Location	本实验室
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据,对浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)进行室内环境污染物浓度的检测,所检项目符合 I 类民用建筑工程标准要求。 浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) Test Seal 批准日期: 2016年09月14日 Date of Approval 检测专用章		
备 注 Remarks	采样点情况详见报告第2页		

批 准:
Approved by审 核:
Verified by编 制:
Compose

检 测 报 告

TEST REPORT

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）现场采样记录：

序号	采样地点	房间面积 (m ²)	序号	采样地点	房间面积 (m ²)
1	文理楼 118 室-1	50-100	32	食堂三楼大厅-1	50-100
2	文理楼 118 室-1		33	食堂三楼大厅-2	
3	文理楼 317 室	<50	34	食堂三楼大包厢	<50
4	文理楼 411 室	<50	35	书院 6 单元 2 楼 B 区 03 室	<50
5	文理楼 430 室-1	50-100	36	书院 6 单元 2 楼 B 区 04 室	<50
6	文理楼 430 室-2		37	书院 6 单元 10 楼 A 区 17 室	<50
7	文理楼 431 室	<50	38	书院 6 单元 10 楼 B 区 18 室	<50
8	文理楼 443 室	<50	39	书院 4 单元 5 楼 B 区 7 室	<50
9	文理楼 508 室	<50	40	书院 4 单元 5 楼 B 区 8 室	<50
10	文理楼 509 室	<50	41	书院 4 单元 6 楼 B 区 7 室	<50
11	文理楼 515 室	<50	42	书院 4 单元 6 楼 B 区 8 室	<50
12	文理楼 526 室	<50	43	书院 1 单元 2 楼 B 区 16 室	<50
13	教 A203 室	<50	44	书院 1 单元 2 楼 B 区 17 室	<50
14	教 A308 室	<50	45	书院办公区*(158)内副院长室	<50
15	教 A310 室	<50	46	书院办公区(158)内小会议室	<50
16	教 A304 室	<50	47	书院 153 室(学业导师间)	<50
17	教 A318 室	<50	48	书院宿舍办公区 143 室	<50
18	教 A322 室	<50	49	书院图书阅览室 106 室	<50
19	教 A426 室	<50	50	校医院药房	<50
20	教 A418 室- 1	50-100	51	校医院急诊室	<50
21	教 A418 室-2		52	校医院输液室	<50
22	教 A410 室	<50	53	校医院护士值班室	<50
23	教 A314 室	<50	54	体育馆化学实验室(有机-左侧)	<50
24	教 A 报告厅-1	100-500	55	体育馆化学实验室(无机-中间)	<50
25	教 A 报告厅-2		56	体育馆健身房-1	100-500
26	教 A 报告厅-3		57	体育馆健身房-2	
27	食堂一楼大厅 1 号点-1	50-100	58	体育馆健身房-3	
28	食堂一楼大厅 1 号点-2		59	教学 B 楼 117 室	<50
29	食堂一楼大厅 2 号点-1	100-500			
30	食堂一楼大厅 1 号点-2				
31	食堂一楼大厅 1 号点-3				

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	采样位置 Position	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	甲醛, mg/m ³	≤0.08	食堂一楼大厅 1 号点-3	<0.01	符 合	/
			食堂三楼大厅-1	<0.01	符 合	/
			食堂三楼大厅-2	<0.01	符 合	/
			食堂三楼大包厢	<0.01	符 合	/
			书院 6 单元 2 楼 B 区 03 室	0.01	符 合	/
			书院 6 单元 2 楼 B 区 04 室	<0.01	符 合	/
			书院 6 单元 10 楼 A 区 17 室	<0.01	符 合	/
			书院 6 单元 10 楼 B 区 18 室	<0.01	符 合	/
			书院 4 单元 5 楼 B 区 7 室	0.01	符 合	/
			书院 4 单元 5 楼 B 区 8 室	0.01	符 合	/
			书院 4 单元 6 楼 B 区 7 室	0.01	符 合	/
			书院 4 单元 6 楼 B 区 8 室	0.01	符 合	/
			书院 1 单元 2 楼 B 区 16 室	0.01	符 合	/
			书院 1 单元 2 楼 B 区 17 室	0.01	符 合	/
			书院办公区 (158) 内副院长室	<0.01	符 合	/
			书院办公区 (158) 内小会议室	0.01	符 合	/
			书院 153 室 (学业导师间)	0.01	符 合	/
			书院宿舍办公区 143 室	0.02	符 合	/
			书院图书阅览室 106 室	0.01	符 合	/
			校医院药房	<0.01	符 合	/
			校医院急诊室	<0.01	符 合	/
			校医院输液室	<0.01	符 合	/
			校医院护士值班室	0.01	符 合	/
			体育馆化学实验室 (有机-左侧)	0.03	符 合	/
			体育馆化学实验室 (无机-中间)	0.03	符 合	/
			体育馆健身房-1	0.04	符 合	/
			体育馆健身房-2	0.02	符 合	/
			体育馆健身房-3	0.02	符 合	/
			教学 B 楼 117 室	0.01	符 合	/

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	采样位置 Position	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
2	苯, mg/m ³	≤0.09	文理楼 118 室-1	<0.01	符 合	/
			文理楼 118 室-1	<0.01	符 合	/
			文理楼 317 室	<0.01	符 合	/
			文理楼 411 室	<0.01	符 合	/
			文理楼 430 室-1	<0.01	符 合	/
			文理楼 430 室-2	<0.01	符 合	/
			文理楼 431 室	0.01	符 合	/
			文理楼 443 室	<0.01	符 合	/
			文理楼 508 室	0.01	符 合	/
			文理楼 509 室	0.01	符 合	/
			文理楼 515 室	<0.01	符 合	/
			文理楼 526 室	<0.01	符 合	/
			教 A203 室	0.01	符 合	/
			教 A308 室	<0.01	符 合	/
			教 A310 室	<0.01	符 合	/
			教 A304 室	0.01	符 合	/
			教 A318 室	<0.01	符 合	/
			教 A322 室	<0.01	符 合	/
			教 A426 室	<0.01	符 合	/
			教 A418 室- 1	<0.01	符 合	/
			教 A418 室-2	<0.01	符 合	/
			教 A410 室	<0.01	符 合	/
			教 A314 室	<0.01	符 合	/
			教 A 报告厅-1	<0.01	符 合	/
			教 A 报告厅-2	<0.01	符 合	/
			教 A 报告厅-3	0.01	符 合	/
			食堂一楼大厅 1 号点-1	<0.01	符 合	/
			食堂一楼大厅 1 号点-2	0.01	符 合	/
			食堂一楼大厅 2 号点-1	<0.01	符 合	/
			食堂一楼大厅 1 号点-2	0.01	符 合	/

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	采样位置 Position	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
2	苯, mg/m ³	≤0.09	食堂一楼大厅 1 号点-3	<0.01	符 合	/
			食堂三楼大厅-1	<0.01	符 合	/
			食堂三楼大厅-2	0.01	符 合	/
			食堂三楼大包厢	<0.01	符 合	/
			书院 6 单元 2 楼 B 区 03 室	0.02	符 合	/
			书院 6 单元 2 楼 B 区 04 室	<0.01	符 合	/
			书院 6 单元 10 楼 A 区 17 室	0.01	符 合	/
			书院 6 单元 10 楼 B 区 18 室	<0.01	符 合	/
			书院 4 单元 5 楼 B 区 7 室	0.03	符 合	/
			书院 4 单元 5 楼 B 区 8 室	<0.01	符 合	/
			书院 4 单元 6 楼 B 区 7 室	<0.01	符 合	/
			书院 4 单元 6 楼 B 区 8 室	<0.01	符 合	/
			书院 1 单元 2 楼 B 区 16 室	<0.01	符 合	/
			书院 1 单元 2 楼 B 区 17 室	<0.01	符 合	/
			书院办公区 (158) 内副院长室	0.01	符 合	/
			书院办公区 (158) 内小会议室	<0.01	符 合	/
			书院 153 室 (学业导师间)	<0.01	符 合	/
			书院宿舍办公区 143 室	<0.01	符 合	/
			书院图书阅览室 106 室	<0.01	符 合	/
			校医院药房	<0.01	符 合	/
			校医院急诊室	0.01	符 合	/
			校医院输液室	0.01	符 合	/
			校医院护士值班室	0.01	符 合	/
			体育馆化学实验室 (有机-左侧)	0.02	符 合	/
			体育馆化学实验室 (无机-中间)	0.01	符 合	/
			体育馆健身房-1	0.01	符 合	/
			体育馆健身房-2	0.01	符 合	/
			体育馆健身房-3	0.01	符 合	/
			教学 B 楼 117 室	<0.01	符 合	/

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	采样位置 Position	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
3	TVOC, mg/m ³	≤0.5	文理楼 118 室-1	0.1	符 合	/
			文理楼 118 室-1	0.1	符 合	/
			文理楼 317 室	0.1	符 合	/
			文理楼 411 室	0.1	符 合	/
			文理楼 430 室-1	0.1	符 合	/
			文理楼 430 室-2	0.1	符 合	/
			文理楼 431 室	0.1	符 合	/
			文理楼 443 室	0.1	符 合	/
			文理楼 508 室	0.1	符 合	/
			文理楼 509 室	0.1	符 合	/
			文理楼 515 室	0.1	符 合	/
			文理楼 526 室	0.1	符 合	/
			教 A203 室	0.1	符 合	/
			教 A308 室	0.1	符 合	/
			教 A310 室	0.1	符 合	/
			教 A304 室	0.1	符 合	/
			教 A318 室	0.1	符 合	/
			教 A322 室	0.1	符 合	/
			教 A426 室	0.1	符 合	/
			教 A418 室-1	0.1	符 合	/
			教 A418 室-2	0.1	符 合	/
			教 A410 室	0.1	符 合	/
			教 A314 室	0.1	符 合	/
			教 A 报告厅-1	0.1	符 合	/
			教 A 报告厅-2	0.1	符 合	/
			教 A 报告厅-3	0.1	符 合	/
			食堂一楼大厅 1 号点-1	0.1	符 合	/
			食堂一楼大厅 1 号点-2	0.1	符 合	/
			食堂一楼大厅 2 号点-1	0.1	符 合	/
			食堂一楼大厅 1 号点-2	0.1	符 合	/

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	采样位置 Position	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
3	TVOC, mg/m ³	≤0.5	食堂一楼大厅 1 号点-3	0.1	符 合	/
			食堂三楼大厅-1	0.1	符 合	/
			食堂三楼大厅-2	0.1	符 合	/
			食堂三楼大包厢	0.1	符 合	/
			书院 6 单元 2 楼 B 区 03 室	0.1	符 合	/
			书院 6 单元 2 楼 B 区 04 室	0.1	符 合	/
			书院 6 单元 10 楼 A 区 17 室	0.1	符 合	/
			书院 6 单元 10 楼 B 区 18 室	0.1	符 合	/
			书院 4 单元 5 楼 B 区 7 室	0.1	符 合	/
			书院 4 单元 5 楼 B 区 8 室	0.1	符 合	/
			书院 4 单元 6 楼 B 区 7 室	0.1	符 合	/
			书院 4 单元 6 楼 B 区 8 室	0.1	符 合	/
			书院 1 单元 2 楼 B 区 16 室	0.1	符 合	/
			书院 1 单元 2 楼 B 区 17 室	0.1	符 合	/
			书院办公区 (158) 内副院长室	0.1	符 合	/
			书院办公区 (158) 内小会议室	0.1	符 合	/
			书院 153 室 (学业导师间)	0.1	符 合	/
			书院宿舍办公区 143 室	0.1	符 合	/
			书院图书阅览室 106 室	0.1	符 合	/
			校医院药房	0.1	符 合	/
			校医院急诊室	0.1	符 合	/
			校医院输液室	0.1	符 合	/
			校医院护士值班室	0.1	符 合	/
			体育馆化学实验室 (有机-左侧)	0.1	符 合	/
			体育馆化学实验室 (无机-中间)	0.2	符 合	/
			体育馆健身房-1	0.2	符 合	/
			体育馆健身房-2	0.2	符 合	/
			体育馆健身房-3	0.2	符 合	/
			教学 B 楼 117 室	0.1	符 合	/

以下空白 TEST REPORT END