

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

空调运行方案（试行）

一、根据国际校区教学、办公需求，并综合考虑节能降耗的原则，暂定中央空调启用方案如下：

1、湖东综合体中央空调：

序号	楼宇名称	运行时间
1	学生中心	6:00—22:00 (主机开启时间)
2	图书馆	
3	北教学楼 A 楼	
4	北教学楼 B 楼	
5	文理楼	
6	体育馆	

2、其他区域中央空调：

序号	楼宇名称	运行时间
1	学术大讲堂	按需开关
2	教工俱乐部	按需开关
3	东讲堂、西讲堂	按需开关
4	其他	用户单位自行开关

3、各区域用户可根据实际使用情况控制室内末端机组的开关及温度调节。

4、集中供暖开启原则：暂定以当日气象预报平均温度低于 10 摄氏度时，开启集中供暖系统。集中供冷开启原则：暂定以连续 7 日气象预报最高温度高于 28 摄氏度时，开启集中供冷系统。

二、其他 VRF 空调和分体空调可根据实际使用情况，自行进行开关和温度控制。

三、国际校区提倡节能环保，在空调运行时请关闭门窗，夏季室内空调温度设置请勿低于 26 摄氏度，冬季室内空调温度设置请勿高于 20 摄氏度。

备注：空调开放时间会根据实际运行情况做出适当调整。